

24. August 2011

## Medienbulletin 10 / 11

---

### **Stromausfall im Gebiet Olten-Hardfeld**

Heute (24.8.) Morgen um 8.30 Uhr wurde bei Tiefbauarbeiten ein altes Hauszuleitungskabel in der Rosengasse beschädigt. Der dadurch entstandene Kurzschluss löste die Sicherung in der nahe gelegenen Trafostation TS 17 Neuhard aus, sodass der Strom in Teilen der Rosengasse, der Neuhardstrasse, der Tannwaldstrasse und der Martin Disteli-Strasse ausfiel.

Durch Umschaltungen konnte die Aare Energie AG (a.en) eine Stunde später die meisten der betroffenen Liegenschaften wieder ans Netz schliessen und mit Strom versorgen; einzig in der unteren Rosengasse beanspruchte die Wiedereinschaltung eine knappe halbe Stunde länger weil das beschädigte Kabel noch isoliert werden musste.

Die a.en dankt der betroffenen Kundschaft für ihr Verständnis.

---

#### **Für weitere Informationen:**

Beat Erne  
Leiter Marketing und Kommunikation  
Telefon 062 205 56 70  
beat.erne@aen.ch