

17. September 2011

Medienbulletin 14/2011

Stromausfall in Niedergösgen und Schönenwerd infolge heftigen Gewitters

Ein Blitz des heftigen Gewitters von gestern (16.9.) Abend schlug kurz nach 22 Uhr in die über die Aare führende 16 kV-Verbindungsleitung zwischen der Trafostation Inseli in Niedergösgen und der Station Park in Schönenwerd, worauf die dafür vorgesehenen Schutzmechanismen auslösten. Diese beiden Stationen sind die Einspeisestellen ab den Unterwerken Gösgen und Däniken für die Stromversorgung in Niedergösgen und Schönenwerd, sodass ein grossflächiger Stromausfall in beiden Gemeinden die Folge war.

Die über die Netzleitstelle aufgebotene Pikettmannschaft der Aare Energie AG (a.en) konnte durch Wiederein- und Zuschaltungen bereits ab 23 Uhr die ersten Liegenschaften und Gebiete wieder ans Netz schliessen. Ein defektes Kabel zwischen Altersheim und ehemaligem Coop in Schönenwerd – als Folge eines weiteren Kurzschlusses – konnte erst im Laufe der Nacht geortet werden, wodurch die letzten „dunklen Stellen“ erst gegen 3 Uhr wieder mit Strom bedient werden konnten.

Kontakt:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

Mobile 079 654 03 37

beat.erne@aen.ch