

2. November 2011 / 18.00 Uhr

## Medienbulletin 16a/2011

---

### **Stromausfall in Dulliken, Walterswil und Teilen Dänikens**

Heute (2.11.2011) kurz nach 15 Uhr löste eine Schutzsicherung im Unterwerk Däniken aus, worauf die 16 kV-Verbindung zu sechs Trafostationen in Dulliken unterbrochen wurde. Davon betroffen war praktisch das gesamte Gemeindegebiet. Als Ursache konnte ein defektes Kabel, welches den Kurzschluss verursachte, eruiert und gegen 17 Uhr frei geschaltet werden.

Als Folge dieser Störung war wenige Minuten später auch die 16 kV-Leitung via Gebiet Löchli (Däniken) nach Walterswil unterbrochen. Die Ursache dieser Störung ist noch unklar. Die Störung dauert derzeit noch an. Betroffen sind das obere Wohngebiet in Dulliken, das Gebiet Löchli und die Gemeinde Walterswil. Die Arbeiten (bzw. die Suche) laufen auf Hochtouren, damit auch diese Gebiete raschmöglichst nicht mehr „im Dunkeln“ sind.

---

**Kontakt:**

Beat Erne  
Leiter Marketing und Kommunikation  
Mobile 079 654 03 37  
beat.erne@aen.ch

3. November 2011 / 04.00 Uhr

## Medienbulletin 16b/2011

---

### **Stromausfall in Dulliken, Walterswil und Teilen Dänikens**

Gestern (2.11.2011) kurz nach 15 Uhr löste eine Schutzsicherung im Unterwerk Däniken aus, worauf die 16 kV-Verbindung zu sechs Trafostationen in Dulliken unterbrochen wurde. Davon betroffen war praktisch das gesamte Gemeindegebiet. Als Ursache konnte ein defektes Kabel, welches den Kurzschluss verursachte, eruiert und gegen 17 Uhr frei geschaltet werden.

Als Folge dieser Störung war wenige Minuten später auch die 16 kV-Leitung via Gebiet Löchli (Däniken) nach Walterswil unterbrochen. Die Ursache dieser Störung war schwierig einzugrenzen und konnte letztlich in den Bereichen der Trafostationen Kleinfeld – Kirche in Dulliken und Hüttenmatte – Mehrzweckhalle in Walterswil lokalisiert werden. Dazu mussten jedoch diese Leitungsabschnitte mehrfach ab- und zugeschaltet werden. Um 22 Uhr konnten die letzten betroffenen Kunden in Dulliken und ein Grossteil in Walterswil wieder mit Strom versorgt werden.

Für die Gebiete Gartenweg, Lischmatt und Quellenweg in Walterswil wurden um 01.30 Uhr zwei Notstromgruppen eingesetzt, sodass die Stromversorgung auch dort wieder aufgenommen werden konnte. Die Arbeiten werden heute (3.11.) fortgesetzt werden, um diese Netzabschnitte ebenfalls wieder definitiv ans Netz nehmen zu können.

---

**Kontakt:**

Beat Erne  
Leiter Marketing und Kommunikation  
Mobile 079 654 03 37  
beat.erne@aen.ch