

26. Januar 2010

Medienbulletin 1 / 10

Kalte Elektroheizungen

In der Nacht vom Montag, 25. auf Dienstag, 26. Januar 2010, konnten im Versorgungsgebiet ausserhalb der Stadt Olten die Elektrospeicherheizungen nicht nachgeladen werden. Ursache dafür war eine defekte Sicherung der Rundsteuerungsanlage im Unterwerk Däniken, worauf das für die Heizungsnachladung erforderliche Netzkommando nicht gesendet werden konnte. Nicht betroffen war die Nachladung der Boiler.

In einigen Haushaltungen konnten mittels Tagesnotaufladung die Heizungen manuell geladen werden. Der dafür benötigte Hochtarif-Strom wurde durch die Aare Energie AG (a.en) gleichentags mit einer um drei Stunden früheren (ab 18.00 Uhr) Freigabe des Niedertarifs für alle Kundinnen und Kunden kompensiert.

Für das nicht angenehme, kalte Erwachen bittet die a.en die betroffenen Haushaltungen um Entschuldigung.

Für weitere Informationen:

Beat Erne
Leiter Marketing und Kommunikation
Telefon 062 205 56 70
beat.erne@aen.ch