

13. April 2015

Medienbulletin 6/2015

Erdschluss verursachte Stromunterbruch im Niederamt

Aufgrund einer Störung im 16 kV-Mittelspannungsnetz waren am Freitag, 10. April 2015, zwischen 5.30 Uhr bis kurz vor acht Uhr Teile von Niedergösgen, Stüsslingen und Lostorf ohne Strom. Nachdem die Stromversorgung der betroffenen Gebiete durch Umschaltungen wieder aufgenommen werden konnte, gestaltete sich dagegen die Lokalisierung des weiterhin angestandenen Erdschlusses im Gebiet Niedergösgen und Schönenwerd als schwierig. Zur Eingrenzung mussten vereinzelte Leitungsabschnitte nochmals kurzfristig unterbrochen werden.

Um 16:30 Uhr konnten die defekten Kabelabschnitte definitiv aus dem Netz getrennt werden. Als Auslöser des Erdschlusses stellte sich ein defektes Kabel zwischen der TS Brücke und der TS Inseli in Niedergösgen heraus.

Die durch den Erdschluss ausgelöste erhöhte Phasenspannung im 16 kV-Netz führte zu insgesamt vier Kabeldefekten, welche alle ausser Betrieb genommen werden konnten.

Die a.en bittet für entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Kontakt:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

Telefon 062 205 56 70

beat.erne@aen.ch