

28. Januar 2005

Medienbulletin 1 / 05

Olten: Stromunterbruch im Bereich Steinacker, Hausmattrain und Platanen

Im Zuge routinemässiger Revisionsarbeiten an der Trafostation TS Steinacker setzt die Aare Energie AG (a.en) ihre mobile Notstromgruppe ein, um die Stromversorgung unterbruchsfrei gewährleisten zu können. Nach rund dreiviertelstündigem Notstrombetrieb fiel die Notstromgruppe kurz vor 9 Uhr aufgrund eines technischen Defektes aus. Betroffen waren die Gebiete Platanen, Hausmattrain und zum Teil der Hintere Steinacker.

Nach rund einer halben Stunde konnte die Notstromgruppe wieder in Betrieb und die Stromversorgung aufgenommen werden. Die a.en bittet die betroffene Bevölkerung um Verständnis.

Weitere Informationen:

Aare Energie AG a.en
Roland Bolliger, Leiter Engineering und Betrieb Elektrizität
Telefon 062 205 56 32
roland.bolliger@aen.ch