

14. März 2007

Medienbulletin 3 / 07

Autounfall infolge freilaufenden Pferdes verursacht Stromunterbruch

Gestern (13.3.2007) kurz nach 22.00 Uhr prallte ein Automobilist mit seinem Fahrzeug infolge eines Ausweichmanövers ausgangs Hauenstein in einen Holzmast der 16 Kilovolt-Leitung von Hauenstein nach Ifenthal. Die entsprechende Schutzauslösung hatte drei kurzzeitige Stromunterbrüche zur Folge. Da sich die Freileitungsdrähte im betroffenen Abschnitt nicht berührten, erfolgte die Stromversorgung bereits nach wenigen Sekunden wieder stabil. Die erforderliche Reparatur bzw. das Wiederaufstellen des Holzmastes kurz vor Mitternacht durch die Pikettequipe der Aare Energie AG (a.en) bedingte jedoch noch einen rund halbstündigen Stromunterbruch in Hauenstein Dorf und ganz Ifenthal.

Weitere Auskünfte:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

beat.erne@aen.ch

Telefon 065 205 56 70

Manfred Strub

Leiter Engineering und Betrieb Elektrizität

manfred.strub@aen.ch

Telefon 062 205 56 21