

24. Mai 2006

Medienbulletin 9 / 0 6

Stromunterbruch in Lostorf sowie in Teilen von Obergösgen, Stüsslingen und Winznau

Infolge eines Kurzschlusses, dessen Ursache noch nicht bekannt ist, fiel heute (24.5.2006) um 15.38 Uhr der Strom auf dem Leitungsabschnitt zwischen dem Unterwerk Winztausachachen und der Transformatorenstation Gassmatten in Stüsslingen aus. Betroffen waren das gesamte Gemeindegebiet von Lostorf, in Obergösgen die Gebiete Kleinfeld und Leimenacker, in Stüsslingen das Gebiet Tannacker und in Winznau die Gebiete Hard-Industrie, Michelmatt und Zentrum.

Die sofort ausgerückten Montage- und Pikettequipen der Aare Energie AG (a.en) schalteten Abschnitt für Abschnitt des betroffenen Leitungsnetzes wieder zu, sodass in Lostorf und Stüsslingen ab 17.15 Uhr, und in Obergösgen und Winznau kurz vor 18.00 Uhr die Stromversorgung wieder intakt war. Durch das Ausschlussprinzip wurde der Kurzschluss im Bereich der Transformatorenstation Leimenacker in Obergösgen geortet, weshalb dort vorübergehend die Notstromgruppe der a.en eingesetzt werden musste.

Die a.en bittet alle betroffenen Stromkundinnen und –kunden für diesen unvorhersehbaren Unterbruch um Entschuldigung.

Weitere Auskünfte:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

beat.erne@aen.ch,

Telefon 065 205 56 70, 079 654 03 37