

31. Juli 2007

## Medienbulletin

---

### **Stromausfall in Teilen von Kleinwangen und Rickenbach**

**Der Unterbruch einer 16-kV-Stromleitung zwischen Kappel und Wangen bei Olten hat am Dienstagnachmittag in einem Teil von Kleinwangen und Rickenbach für einen rund einstündigen Stromausfall gesorgt.**

Heute (31. Juli 2007) löste ein Kurzschluss um ca. 14.35 Uhr die beiden 16-kV-Leitungsschalter im Unterwerk Kappel und in der Trafostation VSK in Wangen aus. Grund für den Kurzschluss war ein Kabeldefekt in dieser Stromleitung. Die über diese 16-kV-Leitung versorgten Trafostationen und folglich ein Teil der Kunden im Gebiet von Kleinwangen und Rickenbach waren während rund einer Stunde ohne Strom. Die sofort ausgerückte Pikettmannschaft der Aare Energie AG (a.en) konnte das betroffene Gebiet nach etwa 60 Minuten und diversen Umschaltungen wieder mit Strom versorgen. Das Kabel wird in den nächsten Tagen repariert.

Die Aare Energie AG (a.en) bittet die betroffenen Kunden um Verständnis für den Stromausfall.

Aare Energie AG (a.en)

#### **Weitere Auskünfte:**

---

Konrad Hofer  
Leiter Technik und Netze  
konrad.hofer@aen.ch  
Telefon 062 205 56 50  
Mobile 079 635 76 05

---

Roland Bolliger  
Leiter Engineering und Betrieb Elektrizität  
roland.bolliger@aen.ch  
Telefon 062 205 56 32