

5. August 2015

Medienbulletin 13 / 2015

Kurzschluss verursacht Stromunterbruch in Dulliken und Obergösgen

Heute (5. August 2015) löste ein Kurzschluss um ca. 14.50 Uhr die beiden 16 kV Leistungsschalter im UW Däniken und im UW Winznäschachen aus. Dies führte zu einem Stromausfall im Gebiet Ei, Händli, Wässerig und Hagnau in Dulliken sowie im Gebiet Schachen und Schachenallmend in Obergösgen. Dank einem Kundenhinweis konnte die Pikettequipe der a.en die Ursache in Form eines defekten Isolators auf dem Mittelspannungsnetz (16 kV) rasch eruieren. Nachdem der defekte Leitungsabschnitt freigeschaltet wurde konnten um ca. 15.30 Uhr die meisten betroffenen Kunden wieder mit Strom versorgt werden. Die Reparaturarbeiten dauerten bis ca. 16.45 Uhr.

Die a.en bittet für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Weitere Informationen:

Konrad Hofer
Leiter Technik und Netze
Telefon 062 205 56 50
konrad.hofer@aen.ch